

Elsäkerhetsverkets författningssamling

ISSN 1103-405X

Utgivare: Kerstin Risshytt

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1999:5) om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar samt allmänna råd om tillämpningen av dessa;

**ELSÄK-FS
2003:4**

Utkom från trycket
den 14 november 2003

beslutade den 5 november 2003.

Elsäkerhetsverket föreskriver med stöd av 1 kap 2 § förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar och 11 § förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel i fråga om verkets föreskrifter (ELSÄK-FS 1999:5) om utförande och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar att punkten 1.5, Allmänna bestämmelser, Del I Tillämpningsområde skall ha följande lydelse.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

DEL I TILLÄMPNINGSSOMRÅDE

Utförande enligt svensk standard

1.5¹ Utförande enligt svensk standard anger exempel som från säkerhetsynpunkt får anses uppfylla föreskriften om inte annat visas. Med svensk standard avses gällande svensk standard vid tidpunkten för anläggningens utförande.

Undantag från första stycket gäller för svensk standard SS 436 40 00 Elinstallationer i byggnader – Utförande av elinstallationer för lågspänning. Utförande enligt denna standard anses inte uppfylla föreskriften (ELSÄK-FS 1999:5).

¹Ändringen innebär att ett nytt andra stycke läggs till i punkten.

**ELSÄK-FS
2003:4**

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 november 2003.

GUNNEL FÄRM

Horst Blüchert