
**Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av
ibruktagande av en kontaktledning;****ELSÄK-FS
2011:4**

Ändringar genom ELSÄK-FS 2021:3 införda.

Observera att detta är en konsoliderad version och att det är den tryckta utgåvan som gäller vid rättstillämpning.

Allmänna bestämmelser

1 § Bestämmelser om skyldigheten att anmäla ibruktagande av kontaktledning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg finns i 4 § elsäkerhetsförordningen (2017:218).

Anmälan enligt 4 § elsäkerhetsförordningen (2017:218) krävs inte för vid ibruktagande av ny eller utvidgad kontaktledning för drift av spårväg, tunnelbana eller elväg om längden understiger 300 meter.

2 § I dessa föreskrifter avses med

Kontaktledning en ledare ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd (t.ex. friledning, återledning, förbiledning, matarledning eller hjälpkraftledning eller strömskena) avsedd för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg, alternativt en ledare i markförlagd strömskena för drift av elväg.

3 § Anmälan ska göras av innehavaren.

ELSÄK-FS 2011:4

4 § Anmälan ska ha kommit in till myndigheten 30 dagar innan kontaktledningen ska tas i bruk.

En kontaktledning anses tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Kontaktledningen anses tagen i bruk även när den är tillfälligt spänningssatt till exempel för provdrift.

5 § En anmälan ska göras i form av ett elektroniskt dokument som finns på Elsäkerhetsverkets webbplats.

6 § Anmälan ska innehålla följande.

1. Innehavarens kontaktuppgifter.
2. Var kontaktledningen är placerad.
3. En kortfattad teknisk beskrivning av kontaktledningsanläggningens utförande.

7 § Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter.

Ikraftträdande

ELSÄK-FS 2011:4

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2012.

ELSÄK-FS 2021:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 mars 2021.