

Elsäkerhetsverkets författningssamling

ISSN 1103-405X

Utgivare Carina Larsson

Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar;

beslutade den 11 maj 2012.

Elsäkerhetsverket meddelar med stöd av 16 § starkströmsförordningen (2009:22) följande föreskrifter.

1 § Dessa föreskrifter gäller för anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud samt driftstörningar som kan ha väsentlig betydelse för elsäkerheten.

Med en driftstörning som kan ha väsentlig betydelse för elsäkerheten enligt första stycket avses ett strömavbrott i en starkströmsanläggning där avbrottet lett till omfattande saksador på anläggningen eller på närliggande starkströms- eller svagströmsanläggningar eller på rörledningar.

2 § Bestämmelser om skyldighet att anmäla olycksfall, allvarliga tillbud samt driftstörningar finns i 8 § starkströmsförordningen (2009:22).

Enligt förordningen är det nätkoncessionsinnehavare enligt 2 kap. ellagen (1997:857) eller innehavare av en starkströmsanläggning för jämvägs-, tunnelbane-, spårvägs-, eller trådbussdrift som är skyldig att göra anmälan enligt 1 §.

3 § I dessa föreskrifter avses med

olycksfall; en önskad händelse som lett till att elektrisk ström orsakat skada på person eller dödsfall,

allvarligt tillbud; en önskad händelse där elektrisk ström hade kunnat leda till en allvarlig skada på en person eller ett dödsfall.

4 § En anmälan enligt 1 § ska göras elektroniskt på formulär som Elsäkerhetsverket fastställt. Anmälan ska göras närmast påföljande arbetsdag efter det att händelsen inträffat.

5 § Anmälan om ett olycksfall eller ett allvarligt tillbud ska göras av innehavare och innehålla följande uppgifter.

1. Innehavarens kontaktuppgifter.
2. Plats där olyckan inträffade.
3. En kortfattad beskrivning av händelseförloppet.
4. Eventuella skador på person eller dödsfall.

**ELSÄK-FS
2012:1**

Utkom från trycket
den 31 maj 2012

**ELSÄK-FS
2012:1**

6 § Anmälan om en driftstörning ska göras av innehavaren och innehålla följande uppgifter.

1. Innehavarens kontaktuppgifter.
2. Plats där driftstöringen inträffade.
3. En kortfattad beskrivning av driftstöringens omfattning samt uppgift om eventuella åtgärder som vidtagits.

7 § Elsäkerhetsverket kan medge undantag från anmälningskyldigheten om det föreligger särskilda skäl.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2012.

Elisabet Falemo

Anders Petterson