

Avdelningen för elanläggningar
0761286143

2011-10-24

Dnr 11EV3583

Fredrik.Sjodin@Elsakerhetsverket.se

Författningskommentarer till Elsäkerhetsverket förslag till föreskrifter om ansökan om drifttillstånd.

Till 1 §

Enlig 10 § starkströmsförordningen (2009:22) ska högspänningsledningar som ingår i en direktjordad anläggning där det vid enfasigt fel kan uppkomma jordslutningsström med större styrka än 500 Ampere ha drifttillstånd. Med direktjordad anläggning avses i förordningen ett direktjordat system där systemjordningar är utförda utan eller med mycket lite strömbegränsning.

Med anläggningar som används för överföring av el avses anläggningar som ingår i nätkoncessionsinnehavares distributionsnät.

Kontaktledningar omfattas inte av dessa föreskrifter. Skälet är att i dessa anläggningar vidtas extra skyddsåtgärder som inte kräver samma drifttagningsförfarande.

Till 3 §

Eftersom det är en ansökan medför det att drifttillstånd inte meddelas förrän verket prövat om det föreligger förutsättningar att meddela ett sådant. Innan drifttillstånd meddelats kan inte ledningen tas i bruk. Det är idag ofta en entreprenör som gör ansökan för innehavarens räkning medan drifttillståndet ska meddelas innehavaren måste innehavarbegreppet definieras. Med innehavare menas i dessa föreskrifter den som är anläggningsinnehavare enligt ellagen (1997:857), det vill säga den som innehar nätkoncession för ledningen.

Till 4 §

Av bestämmelsen framgår vilka uppgifter som ska ges in till myndigheten. Antalet uppgifter är välavvägda och svarar mot det behov som myndigheten har för att kunna pröva ansökan. För att uppfylla kravet i 5 kap. 8 § i verkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 om utförande av elektriska

starkströmsanläggningar krävs att sökanden kan visa hur nödvändiga skyddskrav har uppfyllts. Genom att ge in de handlingar som finns uppräknade kan verket bedöma om skyddskraven är uppfyllda. Intyget från innehavare av närbelägna svagströmsanläggningar visar att de bedömt att den nya ledningen inte kommer att påverka deras svagströmsanläggningar eller att nödvändiga åtgärder vidtagits.

Till 5 §

Av bestämmelsen framgår vid vilka tillfällen som ett nytt drifttillstånd måste sökas. Kravet härleds från 9 kap. 5 § ellagen.