



Föreskrifter om ändring av Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning

beslutade den [Välj ett datum].

Elsäkerhetsverket föreskriver med stöd av 33 § elsäkerhetsförordningen (2017:218)¹ att 1 och 2 §§ Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning ska ha följande lydelse.

1 § Bestämmelser om skyldigheten att anmäla ibruktagande av kontaktledning för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg finns i 4 § elsäkerhetsförordningen (2017:218).

Anmälan enligt 4 § elsäkerhetsförordningen (2017:218) krävs inte för vid ibruktagande av ny eller utvidgad kontaktledning för drift av spårväg, tunnelbana eller elväg om längden understiger 300 meter.

2 § I dessa föreskrifter avses med

Kontaktledning

en ledare ovan mark fastsatt på stolpar eller andra stöd (t.ex. friledning, återledning, förbiledning, matarledning eller hjälpkraftledning eller strömskena) avsedd för drift av järnväg, spårväg, tunnelbana eller elväg, alternativt en ledare i markförlagd strömskena för drift av elväg.

¹ Senast ändrad genom 2018:2097.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den

REMISSVERSION